UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

U.T.POR.
VIA UNIVERSITÀ, 100 – PORTICI- NAPOLI

VERBALE SOMMA URGENZA

(ART. 140 DEL D.lgs 36/2023)

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA PERDITA IDRICA SU UNA TUBAZIONE DI ACQUA POTABILE

Io sottoscritto Geom. Christian Terrazzano, dell'Ufficio Tecnico Portici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 04/06/2024 vengo informato a mezzo mail, dal Capo Ufficio dell'Ufficio Tecnico di Portici Ing. Paolo Chianese, di una consistente perdita di acqua potabile dalla tubazione idrica a servizio di una parte della struttura di Torre Lama (AV).

In data 05/06/2024 mi sono recato sui luoghi ed ho verificato ed accertato la perdita insistente sulla tubazione idrica, e pertanto, si ritiene necessario un intervento di somma urgenza per poter intraprendere i necessari provvedimenti per identificare tale perdita e sostituire il tratto di tubazione interessato.

Verificato che, le contingenze di urgenza impongono di intervenire con tempestività per rimuovere lo stato di perdita idrica, si ravvisa la necessità di:

- **dover attuare un tempestivo e immediato intervento atto a garantire le condizioni di sicurezza, per la successiva messa in esercizio e ripristino della fornitura idrica.**
- **affidare a ditta specializzata ed immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi da porre in essere al fine di eliminare il pericolo.**

PRESO ATTO CHE:
in data 05/06/2024 presente sul posto, oltre che al Geom. Christian Terrazzano, si trova anche il Sig. Francesco Dorio titolare della ditta GENERALIMPIANTI già aggiudicataria per la procedura ATNEO.2202L di Accordo Quadro, il quale conferma la disponibilità ad eseguire le verifiche del guasto e gli interventi necessari per il ripristino della fornitura idrica. Si conferma che il guasto è dovuto ad una lesione presente sulla tubazione in PEAD.

SI E' DISPOSTO, AD HORAS:

Alla **Ditta GENERALIMPINTI s.r.l.** di provvedere all'eliminazione della perdita, e alla messa in sicurezza con gli opportuni interventi, con il ripristino al normale funzionamento della tubazione idrica.
L'impresa sopra indicata e come sopra rappresentata accetta di eseguire AD HORAS gli interventi di cui sopra.

- Ci si riserva, la trasmissione della perizia di stima degli interventi.
- Del che è verbale redatto sottoscritto e firmato dai presenti.
- Si allega documentazione fotografica.

PER L'IMPRESA INTERESSATA
Sig. Francesco DORIO

PER L'UNIVERSITÀ
Geom. Christian Terrazzano

Il Capo Ufficio
Ing. Paolo Chianese